

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная, 14, тел. 72-25-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ТОНД и ПР по Тамбовскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, тел. доверия 72-99-50

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Горельская СОШ» "

Колодиной Елене Ильиничне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ТОНД и ПР по Тамбовскому району № 9 от «05» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч. 00 мин. «27» февраля 2019г. по 11 ч. 00 мин., проведена плановая проверка инспектором ТОНД и ПР по Тамбовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области лейтенантом внутренней службы Борисовой Анастасией Юрьевной, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская СОШ», Тамбовская область, Тамбовский район, с. Горелое, переулок Школьный, д. 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Колодиной Еленой Ильиничной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1	2	3	4	5
	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты обеспечить хранение исполнительной документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	П. 21 Проверочного листа п. 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	28.08.2019	



2	На объекте защиты осуществлен перевод с автоматического пуска на ручной	П. 24 Проверочного листа п. 62 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г	28.08.2019	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР по Тамбовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
лейтенант внутренней службы Борисова А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 02 2019 г.



(подпись)

М.ЛП

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ «Горельская СОШ»
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 02 2019 г.

Колодина Е.И.

С.И. Колодина